

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. К-Григоровича, д. 37, г. Чита, Забайкальский край, 672090, т. 26-63-47,
centr@megalink.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Сретенскому,
Чернышевскому районам и г. Сретенск
(наименование органа государственного пожарного надзора)

673500 Забайкальский край, г. Сретенск, ул. Гладкова, 1, gpnсretensk@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 19/ 1 / 17
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Юридическому лицу
Государственному профессиональному образовательному учреждению
«Кокуйское общепрофессиональное училище» г. Сретенск

(полное наименование юридического лица, фамилия имя, отчество, индивидуального предпринимателя

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с "09" августа 2023 года по "09" августа 2023 года государственным инспектором по Сретенскому, Чернышевскому районам и г. Сретенск по пожарному надзору Кузьминым Дмитрием Сергеевичем проведена плановая выездная проверка в отношении ГПОУ «Кокуйское общепрофессиональное училище» расположенного по адресу: Забайкальский край, Сретенский район, пгт. Кокуй, ул. ПУ-30

имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору.

наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с Директором Государственного профессионального образовательного учреждения «Кокуйское общепрофессиональное училище» Белозёровой Ольгой Валерьевной
Специалистом: начальником сектора ИиИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Забайкальскому краю лейтенант внутренней службы Гармажапов Даба Шойропович

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.

1.	Отсутствует техническая документация (Проектная документация) на системы противопожарной защиты	Основание ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной безопасности»	29.12.2023 г.	
2.	Эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями).	Основание п. 34 (в) Постановления от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации	29.12.2023 г.	
3.	В холле на первом этаже установлено ограждение препятствующее эвакуации людей.	Основание: п. 27(б) Постановления от 16.09.2020 № 1479 Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации	29.12.2023 г.	
4.	Тип исполнения кабеля на СПА не соответствует требованиям	Таб. 2 «ГОСТ 31565-2012. Межгосударственный стандарт. Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»	29.12.2023 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору
в первом квартале 2024 года.
(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор по Сретенскому,
Чернышевскому районам и г. Сретенск

Кузьмин Дмитрий Сергеевич

(Должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

" 09 " августа 2023 года



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

" " 2023 года